



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00388/22

Серия **RU** № **0359077**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.1ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +7 (495) 617-27-27 доб. 2656. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Производственный комплекс «РИФ».
Место нахождения: 300016, Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Н. Островского, д. 63, стр. нежилое (склад), офис 2, этаж 2.
Адрес места осуществления деятельности: 300016, Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Н. Островского, д. 63.
Номер государственной регистрации: 1057100603845. Номер телефона: +7 (4872) 701-710.
Адрес электронной почты: pk@rifgroup.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Производственный комплекс «РИФ».
Место нахождения: 300016, Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Н. Островского, д. 63, стр. нежилое (склад), офис 2, этаж 2.
Адрес места осуществления деятельности: 300016, Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Н. Островского, д. 63.
Номер государственной регистрации: 1057100603845. Номер телефона: +7 (4872) 701-710.
Адрес электронной почты: pk@rifgroup.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Огнетушители передвижные порошковые закачные ОП-40(з)-АВСЕ-01, ОП-70(з)-АВСЕ-01, ОП-100(з)-АВСЕ-01 (ОТВ – огнетушащий порошок «ЩИТ» по ТУ ВУ 691796632.001-2019), выпускаемые по ТУ 28.29.22-012-7705514-2021 «Огнетушители передвижные порошковые. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 0738ЕАС от 06.09.2022 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.1ПБ97 от 01.07.2015 г.);
Протокола № 094-2022 от 15.09.2022 г. (ИЛ ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.2ПЖ15 от 16.04.2015 г.);
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пп. 5.14, 5.17-5.21, 5.43, 6.2, 6.5-6.7, 7.1, 7.10, 12.4).
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

19.09.2022

ПО

18.09.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Рожков Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Анохин Евгений Анатольевич
(Ф.И.О.)